



Fórum mensagens

Unidade compradora: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria
Nº do processo de licitação: PE-0480/2019
Situação: Homologado
Nº do edital: PE-0480/2019
Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos para Rede de computadores da UDESC.

15/05/2019 10:39:42 - Lote 2



BATERIAS CHAPECO LTDA EPP



19038316000109

Mensagem: Referente ao lote 2 as baterias deveriam estar separadas em item para uma disputa mais justa e competitiva.

15/05/2019 14:07:21 - RE: Lote 2



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages



03781778932

Mensagem: Boa tarde,

As baterias e os no-break foram agrupados em um só lote pois são itens que formam a nossa solução de energia de emergência.

Adquirir itens de uma mesma solução de fornecedores diversos não nos traz economicidade nem facilidade administrativa.

Assim, entendemos que o lote deve permanecer como publicado.

22/05/2019 17:50:10 - Questionamento sobre o Lote 3



WEIKAN TECNOLOGIA LTDA



09159503000189

Mensagem: O edital traz a seguinte especificação:

"Interface de comunicação padrão USB (RS 232 opcional)"

Questionamos se o produto deverá possuir ambas as interfaces (USB e RS232) OU deverá possuir apenas uma delas (USB ou RS232).

22/05/2019 18:41:46 - RE: Questionamento sobre o Lote 3



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages



03781778932

Mensagem: Segue a resposta ao questionamento do LOTE 3 / item 10 (Quadro de Comutação 50A) :

Ao escrever "Interface de comunicação padrão USB (RS 232 opcional)" solicitamos que o equipamento tenha opcionalmente uma das duas interfaces descritas, mas se o produto possuir ambas as interfaces (USB e RS232) será aceito pois atende o edital.

24/05/2019 14:43:31 - Lote 09



SULCOMM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA



Mensagem: Prezados,

Referente ao item 60 do Lote 09, Cabo de Fibra Óptica Multimodo, não está especificado a quantidade de fibras que o mesmo deverá possuir. (Exemplo: 2FO, 6FO, 8FO, 12FO e etc). Podem verificar por gentileza?

Obrigada.

24/05/2019 18:20:45 - RE: Lote 09



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Ciências Agroveterinária - Lages



03781778932

Mensagem: Segue a resposta ao questionamento :

Referente ao item 60 do Lote 09, Cabo de Fibra Óptica Multimodo, a quantidade de fibras do cabo é no mínimo 4FO (2 pares) conforme verificado no pedido do CCT (solicitante do material).

28/05/2019 17:23:44 - Questionamento 04



Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - Reitoria



00579078973

Mensagem: No edital vocês estão pedindo fita cor amarelo sobre branco 12mm x 8m para rotulador Brother PT-80, porém não existe, segue em anexo todos os modelos disponiveis para este modelo de rotulador, acredito que seja modelo na cor: preto sobre amarelo.

Pedimos a gentileza que seja esclarecido este item para podermos participar do certame.

R: Houve erro de digitação, a cor correta é "preto sobre amarelo", tanto no item 16 como no item 17 do mesmo lote 5.