

ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO nº 0612/2024

MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEN DE SERVIÇO

Autorização de fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 0612/2024

Autorização de fornecimento / Ordem de Serviço nº 2181/2024

Fornecedor: VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA			Endereço: Rua Azaléia, 2421			
CNPJ/MF: 17.417.928/0001-79			Bairro: Distrito Industrial		CEP: 69075-845	
Banco: Do Brasil	Agência: 3425-8	Conta: 5914-5	Município: Manaus	UF: AM	Telefone: 35 3413 1156	
			e-mail: licitacao@ventisol.com.br			
ITEM	Descrição dos Materiais		Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
	SUB-AÇÃO 14842 – Fonte 2.501.101.000					
02/02	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A, R-32 ou outro ecologicamente superior não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 . AGRATTO /SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9QF-02I		Peça	02	1.651,67	3.303,34
	SUB-AÇÃO 3201 – Fonte 2.599.240.000					
02/02	Aparelho de ar condicionado tipo Split High Wall (para parede), ciclo quente e frio, 220 V, capacidade frigorífica nominal de 9.000 btu's, com controle remoto individual sem fio em português, filtro de ar lavável (de acordo com ABNT NBR 16401/2008), capacidade de desumidificar o ambiente, 60Hz, com ruído máximo de 60dB, tecnologia inverter, com gás refrigerante ecológico R410A, R-32 ou outro ecologicamente superior não nocivo para a camada de ozônio, display de temperatura digital, O equipamento deverá ser entregue com manual de instruções em português. O equipamento deve apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE (ETIQUETA PROCEL) com classificação de eficiência energética PROCEL "A", podendo ser confirmado no sitio http://www.inmetro.gov.br/registrosobjetos/Default.aspx?pag=1 . AGRATTO /SPLIT INVERTER LIV TOP LCST9QF-02I		Peça	02	1.651,67	3.303,34
TOTAL DA AF (R\$): 6.606,68						
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE			UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC			450022	3201/14842	449052.34	2.599.240.000/2.501.101.000
Local da Entrega: Av. Luis de Camões, 2090, Bairro Conta Dinheiro – CEP: 88520-000 – Lages - SC						
Fiscal da AF: Jane Aparecida Borges Martins						
Vigência da AF: Até o encerramento dos créditos orçamentários do ano de sua emissão.						

ATENÇÃO: 1) Frete – CIF 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS; 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas; 4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.
Florianópolis,
Assinatura do Ordenador Primário

PE 0617/2023



Assinaturas do documento



Código para verificação: **QSP7J944**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GLÓRIA MARIA FERNANDES (CPF: 009.XXX.069-XX) em 26/09/2024 às 13:35:40

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:51 e válido até 30/03/2118 - 12:33:51.

(Assinatura do sistema)



JOSIANE TERESINHA CARDOSO (CPF: 181.XXX.948-XX) em 26/09/2024 às 14:07:41

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 10/06/2022 - 14:54:00 e válido até 10/06/2025 - 14:54:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMzg3MTJfMzg3NTVfMjAyNF9RU1A3Sjk0NA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00038712/2024** e o código **QSP7J944** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.